



Prefeitura Municipal de Vazante
Estado de Minas Gerais

CNPJ-18.278.069.0001-47
Rua Osório Soares nº600, Bairro Independência.



Ilmo Sr.

RENATO JOSÉ FERREIRA
ASSESSOR JURÍDICO

Cumprimentando Ihe cordialmente, vimos opinar sobre os recursos apresentados pelas concorrentes no Processo Licitatório N° 201/2019 Tomada de Preços N° 17/2019.

Após análises dos recursos apresentados pelas empresas, analisando também as definições trazidas pelo Parecer Técnico Jurídico em Recurso pela Procuradoria Geral do Município de Vazante - MG, onde a Assessoria Jurídica nos apresentou sobre Capacitação Técnica atinente AO PROFISSIONAL elucida todos os nossos argumentos, de que o detentor de atestado de capacidade técnica deverá ter executado obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado.

Este departamento entende que o profissional, responsável técnico da concorrente que apresentou na data da licitação atestados de serviços semelhantes, atendem as exigências do edital onde previa serviços em obras do mesmo tipo.

Os técnicos deste departamento entendem perfeitamente que não são as mesmas telhas, pois a telha metálica tipo sanduiche determinada no memorial descritivo da licitação é um tipo de telha composta por duas telhas trapezoidais formando um sanduiche com um núcleo em poliestireno (isopor) e a telha metálica tipo simples é uma telha trapezoidal de uma peça única, portanto, essa é a diferença do material a ser fornecido para execução da obra, onde a contratada através de um empresa especializada (fabricação de telhas e estruturas metálicas) executa esse tipo de serviço. Essas empresas especializadas fornecem os dois tipos de materiais, e a concorrentes do certame realizará somente a montagem e execução dos serviços.

A forma de montagem e execução da telha metálica tipo sanduiche e a telha metálica tipo simples são similares, tanto na forma de distribuição das telhas e fixação do material nas estruturas metálicas, a diferença está apenas relacionada ao material e não na forma de execução.

lp



Prefeitura Municipal de Vazante

Estado de Minas Gerais

CNPJ-18.278.069.0001-47

Rua Osório Soares nº600, Bairro Independência.



Desta forma o mesmo profissional que apresenta capacidade técnica para executar a montagem de uma telha metálica tipo simples, também é capaz de executar o serviço com a telha metálica tipo sanduiche (termoacústica).

Para este departamento a caracterização do material está relacionada para o conforto do prédio, por isso especificamos este tipo de material, porém os questionamentos dos pareceres não devem ser pautados no fornecimento do material e sim na execução dos serviços.

Isto posto os técnicos desta secretaria consideram os dois atestados de capacidade técnica apresentados no certame como suficientes para executar o objeto desta Tomada de Preço e que a concorrência pública é o principal interesse da administração.

Este é o PARECER.

Sem mais para o momento, nos despedimos como nossa elevada estima e distinta consideração.

Vazante, 18 de novembro de 2019.



Célio Sebastião Franco
ENGENHEIRO CIVIL CREA 1493/D-DF
DEPARTAMENTO TÉCNICO